

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел/факс 8 (3842) 77-12-41; тел. 77-12-42

E-mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

652300 Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. Советская, 62 т/ф8(38454)- 3-12-73, E-mail: ond-21@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 99/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Зарубинская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической
поддержки» Музыка Лариса Александровна _____

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Топкинского
муниципального округа по пожарному надзору – начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Топкинского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Коломина
Александра Александровича № 99 от «24» сентября 2021 года
в период с «01» октября 2021 г. по «14» октября 2021г.

Государственным инспектором Топкинского муниципального округа по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитаном внутренней службы Васениным А.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. директор Топкинского государственного пассажирского автотранспортного предприятия Кузбасса (Топкинское ГПАТП Кузбасса) Кузин Алексей Викторович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещение складского назначения на втором этаже спального корпуса расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, с. Зарубино, пер. Школьный, 10 не выделено противопожарными стенами не ниже 2 го типа (перегородками 1-го типа).	п. 5.2.6, п. 5.5.2 свода правил СП 4.13.130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утв. приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 288), п.1 ч.2 ст.1; ст.3; ч.1, ч.3 ст.4; ч.1 ст.6; ч.3, ч.8, ч.13 ст.88, таблица 23, таблица 24 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.07.2022	
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	20.07.2022	

	определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. (помещение на 2 этаже спального корпуса переоборудовано в складское помещение)	постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее ППР РФ)		
3.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее ППР РФ)	20.12.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Зарубинская
общеобразовательная школа-интернат психолого-
педагогической поддержки»

Музыка Лариса Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Топкинского
муниципального округа по пожарному надзору – старший
инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Топкинского района
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Кемеровской
области – Кузбассу капитан внутренней службы

Васенин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)